

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01295/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА ПЛАСТ" (ООО "ГАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247. Телефон 8 (496) 727-50-64, адрес электронной почты: gammaplast99@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА ПЛАСТ" (ООО "ГАММА ПЛАСТ"). Место нахождения: Московская область, город Чехов, деревня Крюково. Адрес юридического лица: 142324, РОССИЯ, Московская область, город Чехов, деревня Крюково, улица Заводская, дом 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065048014723. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5048013247.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное кварц-виниловое (SPC VINYL FLOORING) товарный знак «ГРАНД СТЭП» (толщина не более $5 \pm 0,5$ мм, с толщиной защитного слоя от 0,3 до $0,5 \pm 0,05$ мм, выпускается с подложкой или без подложки), выпускаемое по ТУ 22.23.15-012-93698039-2024 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC VINYL FLOORING) товарный знак «ГРАНД СТЭП». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.15.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11105/РС от 17.10.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5955-АОП от 16.09.2024 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности не распространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в оригинальной упаковке в крытых складских отапливаемых помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов (на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов) и прямых солнечных лучей, и относительной влажности воздуха 50-60%. Срок хранения и эксплуатации изделий - один год со дня продажи.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.10.2024 по 20.10.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))